

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 85»**

Информация об исполнении (ходе исполнения) предписаний
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
№2403/005-22/65ПВПР от 28.06.2024

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности (указывается наименование пункта предписания)	Исполнение
1.	Первичные средства пожаротушения (огнетушители) располагаются не на видных местах	выполнено
2.	Помещение приготовления пищи (пищеблок) не отделено от других помещений и коридора противопожарной перегородкой 1 типа.	выполнено
3.	Планы эвакуации не соответствуют требованиям Правил противопожарного режима РФ. «Системы эвакуационные фотолюминесцентные»	Решается вопрос по финансированию
4.	Система пожарной сигнализации в ДОУ используется с истекшим сроком службы (эксплуатации)	Решён вопрос по финансированию
5.	Извещатель пожарный ручной адресный (ИПР) в количестве 8 штук находятся в неисправном состоянии	Решён вопрос по финансированию
6.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа применённая в ДОУ не обеспечивает оповещение работников учреждения при помощи специального текста не вызывающего панику.	Решён вопрос по финансированию
7.	Первичные средства пожаротушения располагаются	выполнено

	на высоте более 1,5 метра от уровня пола	
8.	На момент проверки не было удостоверения о прохождении обучения по мерам пожарной безопасности (заведующий, завхоз), не имели право проводить инструктаж с сотрудниками.	Выполнено Удостоверения о прохождении обучения от 21.03.2024
9.	На момент проверки не было удостоверения о прохождении обучения по мерам пожарной безопасности (заведующий, завхоз)	Выполнено Удостоверения о прохождении обучения от 21.03.2024
10.	Руководитель ДООУ не обеспечил круглосуточный, обслуживающий персонал СИЗ органов дыхания и зрения (Специальная защитная маска)	выполнено
11.	Нет журнала для ведения и внесения информации по эксплуатации систем противопожарной защиты	выполнено
12.		

Заведующий МБДОУ №85



С.Н. Уланова

С.Н.Уланова

Т: 56-74-31